

## Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť **Východoslovenská distribučná a.s.** prostredníctvom Enerpro, s.r.o., ktorá spracováva projektovú dokumentáciu, pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Štítnik pri trati ŽSR.

Predmetom stavby je výmena existujúceho poškodeného stožiaru VN302\_535 VN vonkajšieho vedenia za nový na parcele KN-C č.1417/5. Zároveň sa vymenia vodiče ponad trať ŽSR Plešivec- Štítnik- Slavošovce v pôvodnej trase medzi stožiarom č. VN232\_111 na parcele KN-C č.1417/5 a stožiarom č. VN232\_112 na parcele KN-C č. 1417/4, podľa priloženej grafickej situácie.

**názov stavby: „Štítnik - výmena MS VN232\_111“**

Predpokladaný **termín** realizácie stavby je v roku 2024.

Východoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení spoločnosti Enerpro, s.r.o. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody, ktorú môže žiadať od stavebníka.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.

V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať:

Projektant: Ing. Stanislav Počuch, kontakt: + 421 917 592 553

Kompetentný za inžiniering: Zuzana Počuchová - + 421 918 697 282

V Košiciach, dňa 21.11.2023



Ing. Stanislav Počuch  
konateľ spoločnosti

**ENERPRO, s.r.o.**  
Miškovecká 6  
040 11 Košice  
IČO: 44 324 600  
IČ DPH: SK2022669748

**Obec Štítnik**  
Námestie 1. mája 167  
049 32 Štítnik

vyvesené dňa/pečiatka obce 24.11.2023


ENERPRO, s.r.o.  
Miškovecká 6,  
Košice, 040 11,

IČO: 44 324 600,  
IČ DPH: SK 2022669748

Právne informácie: Toto oznámenie je splnením oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. § 11 ods. 2 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. Realizácia stavby podľa tohto oznámenia je výkonom oprávnení prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. § 11 ods. 1 zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. V prípade neumožnenia vstupu na nehnuteľnosť podľa tohto oznámenia, berie vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti na vedomie právne dôsledky z toho plynúce.

banka: Tatra banka, a.s.  
č. účtu: 2622815211/1100



Vypracoval: Ing. Stanislav Počuch Projektant: Ing. Stanislav Počuch		<b>ENERPRO</b> s.r.o.	
Investor: Východoslovenská distribučná, a.s.			
Miesto: Štítnik,		Stupeň: PDR	
Stavba: Štítnik - výmena MS VN232_111		Dátum: 9/2023	
Objekt:		Formát: 1xA4	Číslo výkr.:
Obsah: Širšie vzťahy		Mierka: 1:5000	<b>V1</b>



# Štítník

1417/6

1416/3

536/22

trať ŽSR Plešivec-Štítník-Slavošovce  
žkm 11,7

536/32

3x 110/22 AlFe

536/12

Čárda 1417/7

33m

Výměna mřížové

VN232\_111  
MR 14/V39  
B1/A3  
DK/DK

60m

7m

výměna vodičů 3x110-AL1,

1465/1

VN232\_112  
jestv. MR 14/40  
A1/A1/A3  
JK/JK/DK

žkm 11,6

1417/5

VN232\_111


535/601

1417/4

126m







3x 70 AlFe6

smer  
VN276\_54



VN232\_110  
jestv.JB  
delta A4  
2PI

## LEGENDA

-  - výmena vodičov existujúceho vonkajšieho VN vedenia v pôvodnej trase
-  - existujúce VN vonkajšie vedenie
-  - projektovaný podperný bod VN (náhrada za pôvodný)
-  - existujúci podperný bod VN ostáva
-  - existujúci podperný bod určený na demontáž
-  - vzdialenosť projektovaného podperného bodu od demontovaného v metroch
-  - konzola pre priehradový stožiar jednostranná/obojsstranná
-  - priehradový ocelový (mrežový) stožiar
-  - dvojitý kotevný kompozitný záves
-  - výstražná tabuľka



NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : 11

ZNEČISTENIE OBLASTI: stredné - Z II.

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 61936-1, STN EN 50522):**

- ochrana pred dotykom živých častí - umiestnením mimo dosahu
- ochrana pred dotykom neživých častí - uzemnením



Vypracoval: Ing. Stanislav Počuch	<b>ENERPRO</b> s.r.o.
Projektant: Ing. Stanislav Počuch	
Investor: Východoslovenská distribučná, a.s.	Čís.zak.: -
Miesto: Štítnik	Stupeň: PDR
Stavba: Štítnik - výmena MS VN232_111	Dátum: 9/2023
Objekt:	Formát: 2xA4 Číslo výkr.:
Obsah: Situácia - montážny výkres	Mierka: 1:1000 <b>V2</b>